

Erkundung durch den Einheitsführer /Angriffstruppführer

Außenansicht

**Kein Rauchaustritt
sichtbar von außen**

**Leichter Rauchaus-
tritt ohne Dynamik**

**Starker Rauchaustritt
mit Dynamik**

Innenansicht

- Kein Rauchaustritt aus geschlossenen Türen u. Fenstern
- Rauchsicht unter der Decke
- Geringe Rauchdichte (Raumgröße ist erkennbar)
- Geringe Rauchbewegung
- Temperatur nicht spürbar
- Temperatur (WBK) unter 200 °C

- Leichter Rauchaustritt aus geschlossenen Türen u. Fenstern
- Rauchsicht bis zur Türklinke (bei ausgestrecktem Arm ist die Hand klar erkennbar)
- Hohe Rauchdichte
- Starke Rauchbewegung
- Temperatur spürbar aber noch erträglich
- Temp. (WBK) 300 °C – 450 °C
- rasanter Temp. Anstieg bei Luft- / Sauerstoff-Zuführung

- Rauch wird durch Öffnungen eingesogen und stossweise durch Öffnungen gepresst
- Bei Öffnung eines Zugangs ist ein Luftsoog, pfeifende od. brummende Geräusche hörbar!
- Flammen in der Rauchsicht
- Rauch bis zum Boden
- Temperatur hoch und unerträglich
- Temperatur (WBK) über 500 °C

**Keine Gefahr einer
extremen Brandaus-
breitung**

**Wahrscheinlich
Gefahr einer extremen
Brandausbreitung**

**Sehr hohe Gefahr einer
extremen Brandaus-
breitung**

Maßnahmen

- Mobiler Rauchverschluss
- Nahe am Brandherd Abluftöffnung schaffen
- entrauchen/belüften
- Sparsamer Wassereinsatz

- Mobiler Rauchverschluss
- Nahe am Brandherd Abluftöffnung schaffen
- entrauchen/Wärmeabführung/belüften
- Rauch beurteilen und kühlen
- Vorgehen in Räumen an Wänden
- Löschmittel am Strahlrohr vor Öffnung des Zugangs bereitstellen

- Abluftöffnungen schaffen (evtl. von außen) wenn nicht möglich Temperatur senken (z. B. Löschlanze)
- Rauch und Flammenaustritt abwarten → erst dann belüften
- Rauch beurteilen und massiv kühlen

Raum erst betreten wenn Ablauf wieder gelb ist